

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
VAS VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
BERZSENYI DÁNIEL KOLLÉGIUM
SZOMBATHELY, ADY TÉR 2.



HATÁLYOS 2025. SZEPTEMBER 22-TŐL.

TARTALOMJEGYZÉK

	Tartalomjegyzék
I. fejezet	A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei.
II. fejezet	A tűzvédelmi szervezet feladatai, felépítése, működési és irányítási rendje, finanszírozására vonatkozó szabályok.
III. fejezet	A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályai.
IV. fejezet	A tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások.
V. fejezet	A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások.
VI. fejezet	Az üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei megengedett befogadóképességére, használatára vonatkozó előírások.
VII. fejezet	A rendszeres és az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésével kapcsolatos előírások.
VIII. fejezet	A tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének, tűzvédelmi eszközök használatának elsajátításával kapcsolatos feladatok.
IX. fejezet	A munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények.
X. fejezet	Tűz esetén végrehajtandó feladatok és viselkedési szabályok, a végrehajtásért felelős beosztások.
XI. fejezet	Üzemeltetői ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás.
XII. fejezet	Záró rendelkezések.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet	Tűzriadó Terv
2. sz. melléklet	Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedély minta
3. sz. melléklet	Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv minta
4. sz. melléklet	Megbízás üzemeltetői ellenőrzések elvégzésére minta
5. sz. melléklet	Üzemeltetői ellenőrzések, időszakos felülvizsgálatok, karbantartások gyakorisága
6. sz. melléklet	Tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzéséről és karbantartásáról minta
7. sz. melléklet	Tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzoltó-vízforrások üzemeltetői ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról és karbantartásáról minta

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet előírásai alapján a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum részeként működő Berzsenyi Dániel Kollégium intézmény tűzvédelmi tevékenységét a következők szerint szabályozom:

I. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

VEZETŐK TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Kancellár

Az intézmény működése során a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint az intézmény tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Biztosítja az intézmény tevékenységi körével kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit.

Megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével gondoskodik, a tűzvédelem biztosításáról.

Gondoskodik az intézmény tűzvédelmi szakágazati tevékenységének ellátására jogszabályban meghatározott tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásáról vagy megbízásáról.

Gondoskodik az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatának elkészítéséről, alkalmazásának elrendeléséről és naprakészen tartásáról.

Kijelöli és írásban megbízza a tűzvédelmi műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzését végrehajtó munkavállalókat vagy az üzemeltetői ellenőrzések elvégzésére teljeskörűen vagy részben más személlyel vagy szervezettel megállapodik.

Kijelöli és írásban megbízza a tűzvédelmi műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát és karbantartását végző, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező munkavállalókat vagy azok elvégzésére teljeskörűen vagy részben más személlyel vagy szervezettel megállapodik.

Műszaki vezető

Gondoskodik az intézmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések, technikai eszközök állandóan üzemképes állapotban tartásáról, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról.

Gondoskodik a jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint egyéb, felülvizsgálat tárgyát képező rendszer meghatározott módon és előírt gyakorisággal történő üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról, valamint a szükség szerinti javításáról.

Elvégezteti az égéstermék elvezetők kéményseprő-ipari tevékenység körébe tartozó ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, műszaki felülvizsgálatát, az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását.

A hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról.

Gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzést végző munkavállalóknak az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekre vonatkozó oktatásáról.

Gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakban és munkakörben foglalkoztatott munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgáztatásáról.

Gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakban és munkakörben foglalkoztatott munkavállalók nyilvántartásának vezetéséről.

Előzetesen írásban meghatározza a szakképzési centrum központi munkaszervezete munkavállalói által végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit.

Gondoskodik a tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi célú dokumentumok naprakész állapotban, hozzáférhető helyen történő tartásáról és megőrzéséről.

A kancellárnál kezdeményezi a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásához, valamint az intézmény tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása feltételeinek biztosításához szükséges, az intézkedési jogkörén kívül eső intézkedések megtételét.

Kollégium igazgató

Lehetővé teszi a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében a helyszíni gyakorlatok megtartását, gondoskodik az intézmény igény szerinti közreműködéséről.

Biztosítja a tűzvédelmi hatóság számára tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.

A tűzoltóság írásos megkeresése esetén létesítmény Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervének elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 30 napon belül köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére bocsátani.

Az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenti a hivatásos tűzoltóságnak.

Gondoskodik arról, hogy munkavállalók a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartsák.

Gondoskodik arról, hogy az intézménnyel kapcsolatba kerülő külső munkavállalók, vendégek, látogatók stb. a rájuk vonatkozó mértékben a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.

Gondoskodik arról, hogy az intézmény által használt építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően használják.

Rendszeresen ellenőrzi, hogy a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket.

A tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálja, a szükséges intézkedéseket megteszi, az érintetteket értesíti és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítja.

Gondoskodik az intézmény munkavállalói foglalkoztatásának megkezdése előtti tűzvédelmi oktatás elvégzéséről.

Gondoskodik az intézmény munkavállalói évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásának elvégzéséről.

Gondoskodik a Tűzriadó Terv egy példányának állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén történő elhelyezéséről.

Az érintettekkel szükség szerint, de legalább évente gyakoroltatja az intézmény Tűzriadó Tervében foglaltak végrehajtását, a gyakorlat eredményét értékeli és azt jegyzőkönyvben rögzíti.

A tűzvédelmi hatóságot értesíti a tervezett tűzriadó gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról.

Írásban intézkedik a tűzriadó gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok 15 napon belül történő megszüntetésére.

Előzetesen írásban meghatározza az intézmény munkavállalói által végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit.

Az intézmény létesítményeiben külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenységet végzővel előzetesen egyeztetni, azt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal kiegészíteni.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személytől, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző személytől a munkavégzés helyszínét átveszi, az átadás-átvétel időpontját a tűzveszélyes tevékenység feltételeit meghatározó engedélyen feltüntetni és aláírással igazolja.

Gondoskodik az intézmény tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi célú dokumentumok naprakész állapotban, hozzáférhető helyen történő tartásáról és megőrzéséről.

A kancellárnál kezdeményezi a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásához, valamint az intézmény tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása feltételeinek biztosításához szükséges, az intézkedési jogkörén kívül eső intézkedések megtételét.

Részt vesz az intézmény területén tűzvédelmi hatóság eljárásain.

MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Tevékenysége során - külön utasítás nélkül is - meg kell tartania a jogszabályokban, műszaki követelményekben, valamint jelen szabályzatban meghatározott tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

El kell sajátítania a munkakörére, tevékenységére vonatkozó tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladatait, ennek érdekében részt kell vennie a tűzvédelmi oktatásokon, illetve szakvizsgára kötelezett munkakörökben az előírt szakvizsgát köteles letenni.

Tevékenysége során köteles betartani a munkakörével, foglalkozásával kapcsolatos szakmai szabályokat, technológiai előírásokat.

A veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan köteles megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől.

II. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATAI, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE, FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.

A szakképzési centrum tűzvédelmi szervezetet nem működtet, polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás igénybevételével gondoskodik a tűzvédelem biztosításáról.

A tűzvédelmi szolgáltató feladatait a szolgáltatási szerződés tartalmazza.

III. FEJEZET

A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI.

A szakképzési centrum nem kötelezett az intézmény tevékenységével összefüggő tűzoltási és más műszaki mentési feladatok elsődleges ellátására létesítményi tűzoltóság létrehozására és működtetésére.

IV. FEJEZET

A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK.

AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEI

Az intézmény a következő létesítményeket, épületeket vagy épületrészeket üzemelteti:

- Berzsényi Dániel Kollégium, Szombathely, Ady tér 2.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Az intézménynek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy

- az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
- a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
- tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
- folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
- a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
- a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa,

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

DOHÁNYZÁS, NYÍLT LÁNG, GYÚJTÓFORRÁS HASZNÁLATA

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

TÚZOLTÁSI ÚT, TERÜLET, KÖZLEKEDÉSI, MENEKÜLÉSI ÉS EGYÉB UTAK

A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják.

Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatóak. Ezalól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

A vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

TÜZELŐ ÉS FŰTŐBERENDEZÉSEK

Általános előírások

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

SZELLŐZTETÉS

Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.

A szellőzőrendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

A hő- és füstelvezető rendszer - általános célú - szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.

HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS

A hő és füst elleni védelem a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését korlátozó, az elvezetését és a füstmentesítést biztosító megoldások összessége.

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos.

Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

CSATORNAHÁLÓZAT

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

GÉPI BERENDEZÉS

Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.

A pincszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

VILLAMOS BERENDEZÉS

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Az épületeken napelemes rendszer üzemel, az aktív vezetők a PV inverterről való leválasztás után is feszültség alatt maradhatnak.

TÚZOLTÓ VÍZFORRÁSOK

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK

Tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani

- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként
- ahol az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja
- jogszabályban meghatározott egyéb esetekben

az alábbi táblázat szerint:

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterülete	Szükséges oltóanyag egység [OE]	
	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása esetén
50 m ² -ig	2	6
100 m ² -ig	3	9
200 m ² -ig	4	12
300 m ² -ig	5	15
400 m ² -ig	6	18
500 m ² -ig	7	21

600 m ² -ig	8	24
700 m ² -ig	9	27
800 m ² -ig	10	30
900 m ² -ig	11	33
1000 m ² -ig	12	36
minden további 250 m ² után	+2	+6

Az intézmény által üzemeltetett épületekben vagy épületrészekben készenlétben tartandó tűzoltó készülékek szükséges oltóanyag egységének meghatározása a fenti táblázat alapján:

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér		Szükséges oltóanyag egység általános esetben
megnevezése	alapterülete	
Berzsenyi Dániel Kollégium, Szombathely, Ady Endre tér 2.		
Kollégium épület	3856 m ²	36

A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a következő táblázat tartalmazza:

Oltóanyag-egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

A készenlétben tartott tűzoltó készüléknek legalább 2 kg töltetmegűnek, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatúnak kell lennie.

A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

TÁVBESZÉLŐ

A távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.

BIZTONSÁGI JELZÉSEK

A biztonsági jel meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel.

Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

A biztonsági jel lehet:

- tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt
- figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet;
- rendelkező jel: olyan biztonsági jel, amely meghatározott magatartást ír elő
- elsősegély- vagy menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a vészkijárat helyét, az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi
- tűzvédelmi tájékoztató jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését jelzi

A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

A jelzőtáblát megfelelő magasságban, a látómező és az esetleges akadályok figyelembevételével, jól megvilágított, könnyen hozzáférhető és jól látható helyen, takarásmentesen kell elhelyezni, általános veszély esetén az adott terület határánál vagy bejáratánál, konkrét veszély vagy tárgy esetén pedig annak közvetlen közelében.

A jelzőtáblát el kell távolítani, amint a körülmények megváltozása a használatát szükségtelenné teszi.

A munkavállalónak a biztonsági jelzéseket figyelembe kell vennie.

Tűzvédelmi jelek

A műszaki követelményeknek megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

- tűzoltó készüléket,
- fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt,
- tűzjelző kézi jelzésadót,
- kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,
- állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,
- hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét,
- beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

Tiltó jelek

A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren a műszaki követelményeknek megfelelő tiltó jellel kell jelölni

- a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
- a dohányzás tilalmát,
- a vízzel oltás tilalmát.

A tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

Menekülési jelek

Az épületek menekülési útvonalán és a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben a kijárat és vészjárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.

A pánikrúddal vagy vésznyitóval ellátott ajtó esetén az ajtón vagy - ha a vésznyitót az ajtó mellett helyezték el - a vésznyitó mellett jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

A menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

A magasan telepített menekülési jelek alsó éle a padló felett legalább 1,8 m, de legfeljebb 3 m magasságban lehet.

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárat útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

Napelem jelölése

A műszaki követelményeknek megfelelő, „Figyelem, az épületben napelem/PV rendszer üzemel! Az aktív vezetők a PV inverterről való leválasztás után is feszültség alatt maradhatnak!” feliratot tartalmazó biztonsági jellel kell figyelmeztetni az épület főbejárata mellett kívülről és a tűzeseti lekapcsoló táblánál (ennek hiányában a tűzeseti főkapcsolónál) a napelem jelenlétére.

A napelemes rendszer tűzeseti távlekapcsolási helyét „Napelemes rendszer tűzeseti DC-lekapcsoló” felirattal kell jelölni.

Tűz- vagy robbanásveszély jelölése

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

Közművek jelölése

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

Tűzoltó vízforrások jelölése

A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

Hő és füst elleni védelem nyílászáróinak jelölése

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászárói szabad mozgásának folyamatos biztosítására vonatkozó, valamint e nyílások eltorlaszolásának tilalmára figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot kell elhelyezni a nyílászárón vagy a nyílás mellett.

A hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

V. FEJEZET

A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK.

A MUNKAHELYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

A munkahelyeken a tevékenység közben a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

TÁROLÁS ELŐÍRÁSAI

Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadterén vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

A tárolás módját, körülményeit, a tárolni kívánt anyagmennyiséget úgy kell megválasztani, hogy tűz esetén a tárolt anyag ne idézzon elő jelentős veszélyt a környezetre

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni.

A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pincszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

Éghető folyadékok tárolása

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pincszinten, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá

- legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot,
- 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot

kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében legalább 1 db szóróeszközt és legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot kell hozzáférhető helyen tartani.

Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az alábbi táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.

A helyiség alapterülete (m ²)	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok, aeroszol megengedett mennyisége (liter)	III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék megengedett mennyisége (liter)
0-50	10	30
50-500	20	40
500-	30	60

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok és aeroszokok maximális tárolási mennyisége

- fémszekrényben 20 liter
- robbanásgátló szekrényben 50 liter
- folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter

Az előző bekezdésben szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.

Szabadtéri tárolás

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

SZÁLLÍTÁS ELŐÍRÁSAI

Veszélyes áruk szállítása esetén e fejezet előírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tűzvédelmi előírásai másként nem rendelkeznek.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.

A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban szabad szállítani.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.

A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

Éghető folyadékok szállítása

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben szállítható.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók.

Tömegközlekedésre használatos járművön éghető folyadékot tartalmazó edények nem szállíthatók, kivéve éghető folyadék összetevőt tartalmazó élelmiszereket, háztartási cikkeket, lakkokat, festékanyagokat, valamint ezek oldószereit, személyenként legfeljebb 5 liter mennyiségben.

Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg.

Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók.

Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.

JÁRMŰVEK HASZNÁLATA

A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.

Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál - minden töltés és lefejtés után közvetlenül - az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.

A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.

A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.

A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.

Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható.

Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadék, éghető gáz - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - nem tárolható.

A MUNKAHELYET ZÁRÓ MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI

A munkahelyeken a tevékenység befejezése után a munkát végző – a helyiséget záró - személynek ellenőriznie kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását.

A munkahelyet záró dolgozó zárás előtt köteles a szabálytalanságokat megszüntetni, amennyiben erre nem képes köteles közvetlen munkahelyi vezetőjét értesíteni.

A lezárt helyiségek kulcsait a kijelölt helyen azonosíthatóan és szükség esetén hozzáférhetően kell elhelyezni.

HELYISÉGEK BÉRBE, HASZNÁLATBA ADÁSA

A szerződésben rögzíteni kell, hogy a bérlő, használó tevékenysége során a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban köteles gondoskodni a jogszabályokban, műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Amennyiben az intézmény megállapodás alapján a bérbe, használatba adott létesítményre, építményre, építményrészre vonatkozó, jogszabályban, műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi kötelezettség teljesítését a bérlet, használat időtartamára is vállalja, ezt a szerződésben ugyancsak rögzíteni kell.

EGYES HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Előtér, szelfogó, lépcsőház, közlekedő

A helyiséget csak a rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

Az üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló épület kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteit amíg az épületben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

A helyiségben a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Az épület menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el.

Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

Az épület menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

A helyiségben a keletkezett hulladékot megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

A helyiségben dohányozni nem szabad.

Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélkül nem üzemeltethető.

A helyiségben a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

A helyiségben csak az intézmény által biztosított fűtőberendezés használható.

Iroda, könyvtár, közösségi tér

A helyiséget csak a rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiség kiürítésre számításba vett ajtóit míg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett ajtókat átmenetileg sem szabad leszűkíteni vagy eltorlaszolni.

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható, gázpalack, éghető folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol nem tárolható.

A helyiségben a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell.

A helyiségben a keletkezett hulladékot megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

A helyiségben dohányozni nem szabad.

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A helyiségben a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

A helyiségben csak az intézmény által biztosított fűtőberendezés használható.

Kollégiumi szoba

A helyiséget csak a rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiség kiürítésre számításba vett ajtóit míg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett ajtókat átmenetileg sem szabad leszűkíteni vagy eltorlaszolni.

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható, gázpalack, éghető folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol nem tárolható.

A helyiségben a villamos berendezés kapcsolójának hozzáférését, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell.

A helyiségben a keletkezett hulladékot megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és folyamatosan, de legalább naponta el kell távolítani.

A helyiségben dohányozni nem szabad.

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A helyiségben a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

A helyiségben csak az intézmény által biztosított fűtőberendezés használható.

Konyha, étkező

A helyiséget csak a rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiség kiürítésre számításba vett ajtóit míg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett ajtókat átmenetileg sem szabad leszűkíteni vagy eltorlaszolni.

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható, gázpalack, nem tárolható.

Az ételkészítéshez használt éghető folyadék az e fejezetben meghatározott mennyiségben tárolható.

Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem éghető anyagú polcon vagy szekrényben kell tárolni.

A helyiségben a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell.

A helyiségben a keletkezett hulladékot megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A helyiségben dohányozni nem szabad.

Csak hibátlan felületű tűzhelyet szabad üzemeltetni.

Tűz- és robbanásveszélyes anyaggal átitatott ronggyal vagy más eszközzel tűzhelyet tisztítani tilos!

Zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tűzhely felett vagy annak közelében egyik edényből a másikba átönteni tilos!

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A helyiségben a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

A helyiségben csak az intézmény által biztosított fűtőberendezés használható. Fűtőberendezést fűtésre használni tilos!

Raktár, egyéb tároló helyiség

A helyiséget csak a rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiség kiürítésre számításba vett ajtóit míg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett ajtókat átmenetileg sem szabad leszűkíteni vagy eltorlaszolni.

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható, gázpalack, nem tárolható.

Éghető folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol az e fejezetben meghatározott mennyiségben tárolható.

Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy szekrényben kell tárolni.

A tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A helyiségben a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell.

A helyiségben a keletkezett hulladékot megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

A helyiségben dohányozni nem szabad.

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A helyiségben a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

A helyiségben csak az intézmény által biztosított fűtőberendezés használható.

Gépészeti helyiség, hőfogadó

A helyiséget csak a rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben csak az oda beosztott munkavállalók tartózkodhatnak. A belépési tilalmat a helyiség bejáratánál táblával kell jelölni.

A helyiség kiürítésre számításba vett ajtóit míg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett ajtókat átmenetileg sem szabad leszűkíteni vagy eltorlaszolni.

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható, éghető folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol, gázpalack nem tárolható.

A helyiségben a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell.

A helyiségben a keletkezett hulladékot megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

A helyiségben dohányozni nem szabad.

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A helyiségben a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

A helyiségben csak az intézmény által biztosított fűtőberendezés használható.

RENDEZVÉNYEK

Nem a létesítmény, helyiség eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények

Az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.

VI. FEJEZET

AZ ÜZEMELTETETT, BÉRELT ÉPÜLETRÉSZ, ÉPÜLET 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEI MEGENGEDETT BEFOGADÓKÉPESSÉGÉRE, HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

Az intézmény által üzemeltetett épületben nincs 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség.

VII. FEJEZET

A RENDSZERES ÉS AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

Tűzveszélyes tevékenység minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

ÁLLANDÓ JELLEGŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeire vonatkozó, a 2. sz. melléklet szerinti engedélynek tartalmaznia kell:

- A tevékenység időpontját.
- A tevékenység helyét.
- A tevékenység leírását.
- A munkavégző nevét, tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a szakvizsga bizonyítvány számát.
- A vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

- A tevékenység idejére szükséges felügyelet meghatározását.
- A tevékenység helyén készenlétben tartandó tűzoltó készülék, eszköz, felszerelés megnevezését, mennyiségét.
- A munkát végző dolgozó feladatait a tevékenység befejezése után.
- A munkavégzés helyszínének a tűzveszélyes tevékenység befejezése után történő átadás-átvételének időpontját, az átvevő aláírását

Az engedélyt két példányban kell kiállítani, az első példányt az engedélyt kiadó vezető köteles megőrizni, a második példányt a munkát végző munkavállaló a munkavégzés ideje alatt köteles magánál tartani.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának.

Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

Az intézmény munkavállalói által külső intézmény, vállalat létesítményének területén végzendő tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység megkezdése előtt a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az intézmény létesítményei területén a külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásban történő meghatározása a tevékenységet végző szervezet vagy személy feladata.

A tevékenység megkezdése előtt a feltételeket a II. fejezetben meghatározott, az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek előzetes

egyeztetésére jogosult vezetővel egyeztetnie kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

VIII. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉNEK, TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az intézménynek tűzvédelmi oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy munkavállalói a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket megismerjék.

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A tűzvédelmi oktatás a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti, a tűzveszélyes tevékenységet végző, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy oktatása esetén elméleti és gyakorlati részből áll.

A tűzvédelmi oktatás megvalósulhat személyes részvétellel vagy elektronikus úton. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.

A szakképzési centrumnál a tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult, felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező vagy az általa felkészített személy oktathatja.

A tűzvédelmi oktatások elvégzéséről az I. fejezetben meghatározott vezető gondoskodik.

Az intézmény azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Előzetes tűzvédelmi oktatás

A munkavállalókat foglalkoztatásuk megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Ismétlődő tűzvédelmi oktatás

Az intézmény köteles gondoskodni munkavállalói évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról.

Soron kívüli tűzvédelmi oktatás

Munkahely vagy munkakör megváltozásakor, új technológia bevezetése esetén az érintett munkavállalókat soron kívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Üzemeltetői ellenőrzést végző munkavállalók oktatása

Az üzemeltetői ellenőrzések elvégzésével megbízott munkavállalókat a megbízással egyidejűleg az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekre ki kell oktatni.

OKTATÁSI TEMATIKA

A tűzvédelmi oktatás tananyaga a munkavállalók munkakörével, tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretanyag.

A szakképzési centrumnál a tűzvédelmi oktatás tananyagát felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.

AZ OKTATÁSOK DOKUMENTÁLÁSA

A személyes részvétellel megvalósított tűzvédelmi oktatás végrehajtását oktatási naplóban vagy a 3. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni kell.

Az elektronikus úton megvalósított tűzvédelmi oktatás végrehajtását munkavállalónként azonosítható módon igazolni kell.

IX. FEJEZET**A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNYEK****TŰZVÉDELMI SZAKKÉPESÍTÉS**

A szakképzési centrumnak - tekintettel arra, hogy olyan épületet üzemeltet, amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található- a tűzvédelmi szakágazati tevékenység ellátására felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező munkavállalót kell minimum havi 16 órában foglalkoztatnia vagy megbíznia.

Amennyiben a tűzvédelem ellátása nem az előírt tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező munkavállaló foglalkoztatásával, hanem szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel kell rendelkeznie.

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Az intézmény jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet nem folytat.

X. FEJEZET

TÚZ ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK ÉS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK, A VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS BEOSZTÁSOK

TÚZ ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK

Tűzriadó Terv készítésére kötelezett épületek, épületrészek

Az intézménynek az alábbi, 50 főt meghaladó megengedett maximális befogadóképességű oktatási intézmény működésére szolgáló épületekre, épületrészekre Tűzriadó Tervet kell készítenie:

- Berzsenyi Dániel Kollégium, Szombathely, Ady tér 2.

A Tűzriadó Terv készítésére kötelezett épület Tűzriadó Tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Tűzriadó Tervhez mellékelni kell a létesítmény helyszínrajzát, az épület szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, eszközök, központi elzárók, kapcsolók, vízszervezési helyek és az egyéb oltóanyag tároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell.

A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell.

A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról az illetékes vármegyei kormányhivatalt, mint tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

Az értesítést az e-Papír hitelesített üzenetküldő alkalmazáson keresztül kell elküldeni, az alkalmazás elérhetősége:

<https://epapir.gov.hu/>

Belépés után az e-Papír oldalon a megjelenő témák és ügytípusok közül a következőket kell választani:

Témacsoport: Egyéb tűzvédelmi bejelentés.

Ügytípus: Tűzriadó terv gyakoroltatásának bejelentése.

Címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály.

Levél tárgya: Tervezett tűzriadó gyakorlat időpontjának bejelentése.

A Tűzriadó Terv egy példányát állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.

XI. FEJEZET

ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS

Az érintett műszaki megoldás a jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint jogszabály szerint felülvizsgálat tárgyát képező rendszer.

Az intézmény köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 5. sz. mellékletben meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell.

Az intézmény kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.

ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉS

Az üzemeltetői ellenőrzés az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása.

Az üzemeltető ellenőrzés személyi feltételei

Az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtására az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy jogosult.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

Az üzemeltető ellenőrzés gyakorisága

Az egyes érintett műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzésének ciklusidejét - két egymást követő ellenőrzés eltelt idő megengedett maximumát – az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az üzemeltető ellenőrzés eredményének dokumentálása

Az üzemeltetői ellenőrzés elvégzését és annak eredményét a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés időtartama alatt a helyszínen köteles az ellenőrzés elvégzését és megállapításait a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban rögzíteni.

A működésképtelenséget vagy a működőképeséget kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltető képviselője a működőképeséget kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

FELÜLVIZSGÁLAT

A felülvizsgálat a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképeségéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása.

A felülvizsgálat személyi feltételei

Az időszakos felülvizsgálat elvégzésére az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy jogosult.

Az időszakos felülvizsgálat gyakorisága

Az egyes érintett műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatának ciklusidejét - két egymást követő felülvizsgálat között eltelt idő megengedett maximumát – az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az időszakos felülvizsgálat eredményének dokumentálása

Az időszakos felülvizsgálat elvégzését és annak eredményét a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

A felülvizsgálat elvégzésére jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait a tűzvédelmi ellenőrzési naplóban rögzíti.

A működőképeséget, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképeség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

Az üzemeltető képviselője a működőképeséget kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

KARBANTARTÁS

A karbantartás mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképeségének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása.

Az időszakos karbantartás személyi feltételei

Az időszakos karbantartás elvégzésére az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy jogosult.

Az időszakos karbantartás gyakorisága

Az egyes érintett műszaki megoldások időszakos karbantartásának ciklusidejét - két egymást követő karbantartás között eltelt idő megengedett maximumát – az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az időszakos karbantartás eredményének dokumentálása

Az időszakos karbantartás elvégzését és annak eredményét a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

A karbantartás elvégzésére jogosult személy az időszakos karbantartás során a karbantartás elvégzését, megállapításait a tűzvédelmi ellenőrzési naplóban rögzíti.

A működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén, annak időtartama alatt írásban jelzi.

Az üzemeltető képviselője a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

MEGÁLLAPÍTOTT HIBÁK JAVÍTÁSA

Az intézmény köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni.

A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy az alábbiak foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

- a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba,
- az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül gondoskodni, ha

- az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
- az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

A javítás elvégzését és annak eredményét a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Tűzvédelmi Szabályzat alkalmazását 2025. szeptember 22-től elrendelem, hatályba lépésével egyidejűleg a jelenleg alkalmazott Tűzvédelmi Szabályzatot hatályon kívül helyezem.

A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

A Szabályzatot felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy módosíthatja.

A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.

A Szabályzatot az I. fejezetben meghatározott, tűzvédelmi feladatokat is ellátó vezetők részére a szakképzési centrum belső hálózatán elektronikus formában elérhetővé kell tenni.


Gondoskodni kell arról, hogy az intézménnyel kapcsolatba kerülők (tanulók, látogatók, vendégek, rendezvények résztvevői, külső szolgáltatók munkavállalói stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat tartalmát megismerjék.

Szombathely, 2025. szeptember 18.



A Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének neve:
elérhetősége:
tűzvédelmi szakmai képesítésének megnevezése:
bizonyítvány száma:
kiállító intézmény neve, címe:
kiállítás dátuma:




Szentgyörgyvári Róbert
kancellár



Kálmán György
kalman.gyorgy.ev@gmail.com
tűzvédelmi főelőadó
125953/5/2017
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39.
2017. február 16.

1. sz. melléklet**Berzsenyi Dániel Kollégium****Szombathely****Ady tér 2.**

TÚZRIADÓ TERV

AZ ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÓ VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEK RIASZTÁSI RENDJE

A tüzet észlelő személy a közvetlen környezetében, illetve a veszélyeztetett épületben, épületrészben tartózkodókat hangos „Tűz van! Tűz van!” kiáltásokkal, vagy a körülményektől függően telefonon vagy hírvivő útján riassza, ezzel egyidejűleg a körülményektől függően személyesen, telefonon vagy hírvivő útján gondoskodik a tűz esetén intézkedésre jogosult munkahelyi vezető (a továbbiakban munkahelyi vezető) és a portás értesítéséről.

Tűzriadó esetén a munkahelyi vezető az épületben tartózkodók riasztásáról a körülményektől függően csengőjelzéssel, szükség esetén személyesen, telefonon vagy hírvivők útján gondoskodik.

AZ ÉPÜLET ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA

Az épület elhagyásához igénybe vehető kiürítési útvonalakat a mellékelt alaprajzok tartalmazzák.

Kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani.

TÚZ ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK ÉS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

A létesítményben tartózkodó munkavállalók tűzriadó esetén - kivéve azokat a munkavállalókat, akik már megkezdték a beavatkozást, illetve a kiürítést – az épület bejárata előtti szabadtéren kötelesek jelentkezni és munkahelyi vezető utasításai szerint eljárni.

A tüzet észlelő munkavállaló a munkahelyi vezetővel a helyszínre érkezésekor közölje a rendelkezésére álló, az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos adatokat, információkat.

Az intézmény munkavállalói amennyiben az önmaguk és mások veszélyeztetése nélkül végrehajtható a munkahelyi vezető utasításai szerint életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel a tűzoltásban kötelesek közreműködni.

A tűzoltásban résztvevőket határozott, pontos, félreérthetetlen utasításokkal kell irányítani.

A munkahelyi vezető köteles gondoskodni a biztonsági és a munkavédelmi szabályok megtartásáról és megtartatásáról, illetve azok alapján minden helyzetben intézkedni a tűzoltásban résztvevők baleset- és életvédelméről.

A tűzoltóság riasztásának módja, tűzjelzés

Aki a létesítmény területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt haladéktalanul telefonon jelezni a jelzésfogadó hívásfogadó központnak a 105 vagy a 112 segélyhívó számon, vagy a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének a + 36 94 311-637 hívószámon a vagy a tűzoltóságnak a + 36 94 513-430 hívószámon.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

A tüzeset pontos helyét, címét.

Mi ég, mi van veszélyeztetve.

Emberélet veszélyben van-e

A tüzet jelző személy nevét, a jelzésre használt telefon hívószámát.

Ha bármilyen ok miatt a jelzésfogadóhoz történő közvetlen tűzjelzésre nincs lehetőség, a tüzet a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak illetőleg a Polgármesteri Hivatalnak kell jelezni, akik a hozzájuk beérkező tűzjelzést kötelesek haladéktalanul továbbítani a jelzésfogadónak.

A veszélyeztetett személyek értesítése, riasztása

A tüzet észlelő személy a közvetlen környezetében, illetve a veszélyeztetett épületben, épületrészben tartózkodókat hangos „Tűz van! Tűz van!” kiáltásokkal, vagy a körülményektől függően telefonon vagy hírvivő útján riassza, ezzel egyidejűleg a körülményektől függően személyesen, telefonon vagy hírvivő útján gondoskodik a munkahelyi vezető és a portás értesítéséről.

Tűzriadó esetén a munkahelyi vezető az épületben tartózkodók riasztásáról a körülményektől függően csengőjelzéssel, szükség esetén személyesen, telefonon vagy hírvivők útján gondoskodik.

Kiürítés, mentés

Kiürítés

A tűz által veszélyeztetett épületben a munkahelyi vezető haladéktalanul szervezze meg a kiürítést, gondoskodik a veszélyeztetett területen tartózkodók szabadba, veszélytelen területre történő eltávozásáról, illetve eltávolításáról.

Tanítási óra alatt történő tűzriadó esetén az egyes tantermekben, tanműhelyekben tartózkodó oktatók külön utasítás nélkül gondoskodjanak az érintett helyiség kiürítéséről, az ott tartózkodó tanulók szervezett eltávozásáról.

A kiürítés alatt folyamatosan, illetve annak befejezésekor meg kell győződni arról, hogy a veszélyeztetett épületet mindenki elhagyta.

A munkahelyi vezető gondoskodik a helyiségek kiürítése végrehajtásának ellenőrzéséről.

Az épület elhagyásához igénybe vehető kiürítési útvonalakat a mellékelt alaprajzok tartalmazzák.

Életmentés

Első és legfontosabb feladat a közvetlenül vagy közvetetten életveszélybe került személyek mentése, akár anyagi kár okozásával is.

Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár.

Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani. A mentési útvonalak biztonságát a mentés teljes ideje alatt biztosítani kell.

A mentési sorrendet a munkahelyi vezető dönti el. A veszélyeztetett személy mentését - annak akarata ellenére is - végre kell hajtani.

A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.

Szükség esetén a munkahelyi vezető gondoskodik az elsősegélynyújtásról, illetve a mentők értesítéséről.

Tárgyak és anyagok mentése

A munkahelyi vezető elrendelheti a tűz által veszélyeztetett anyagok, eszközök mentését.

Tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.

A tárgyak, anyagok mentésénél mentési sorrendet a munkahelyi vezető dönti el az értékük figyelembevételével.

A megmentett anyagok, eszközök őrzéséről gondoskodni kell.

A tűz oltása

Felderítés

A munkahelyi vezetőnek folyamatos felderítéssel kell biztosítani az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos feladatok meghatározásához és biztonságos és hatékony végrehajtásához szükséges adatokat, információkat.

Helyszíni felderítés nélkül a beavatkozás megkezdésére nem adható utasítás.

A felderítésnek ki kell terjednie az élet-, robbanás- és omlásveszély, valamint veszélyes anyag jelenlétének megállapítására, a tűz körülményeire, környezetére, az időjárási viszonyokra, valamint az egyéb befolyásoló tényezőkre.

A tűzeset helyszínén a felderítést lehetőleg a munkahelyi vezető és legalább egy fő végezze.

A felderítés saját munkaterületén minden munkavállalónak kötelessége. Ennek során észlelteket a munkahelyi vezetőnek jelentenie kell.

Tűzoltás

A rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközökkel a tűz terjedését meg kell akadályozni, az égést meg kell szüntetni, illetőleg az égés feltételét (feltételeit) ki kell zárni.

A tűzoltáshoz igénybe vehető oltóvíz források és tűzoltókészülékek elhelyezkedését a mellékelt helyszínrajz, illetve alaprajzok tartalmazzák.

A tűzoltás során a szükséges erőket, eszközöket, oltóanyagokat tervszerűen kell alkalmazni.

Az oltási módszer(ek) közül azt (azokat) kell alkalmazni, amellyel (amelyekkel) a tűzoltás az emberéletet, a testi épséget a lehető legkisebb mértékben veszélyezteti, és a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legkisebb kárral, a lehető legkevesebb erővel, eszközzel, a lehető leggazdaságosabban végezhető el.

Rendfenntartás

A munkahelyi vezető intézkedjen rend fenntartására, szükség esetén a rendőrség értesítésére a 107 vagy a 112 segélyhívó telefonszámon.

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén a tűzeset helyszínét biztosítani kell a tűzvizsgálat megkezdéséig.

Feladatok a tűzoltóság megérkezését követően

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás irányítását átveszi a tűzoltásvezető, aki a feladatának ellátáshoz szükséges minden intézkedést megtehet.

A tűzoltás színhelyén más személy intézkedéseket csak a tűzoltás vezetőjének előzetes egyetértésével tehet.

A tűzoltóság megérkezése után létesítmény Tűzriadó Tervét a munkahelyi vezető adja át a tűzoltásvezetőnek, közölje a rendelkezésre álló, az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos adatokat, információkat.

Az intézmény munkavállalói a tűzoltásban, a műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül, életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

A tűzoltásvezető az intézmény eszközeit, felszereléseit, anyagait a tűzoltáshoz igénybe veheti.

Tűzvédelmi eszközök, berendezések kezelése

Porral oltó tűzoltó készülék

Használat előtt el kell távolítani a biztosítószeget, a portömlőt a tűz felé kell irányítani, majd a működtető kar lenyomásával megkezdhető az oltás.

Az oltóanyagtartályon elhelyezett címkén közérthető ábrával is ellátott magyar nyelvű kezelési és használati utasítás olvasható.

Az épületben készenlétkben tartott tűzoltó készülékek helyét a mellékelt alaprajzok tartalmazzák.

Lapos tömlővel szerelt fali tűzcsap

A lapos tömlővel szerelt fali tűzcsap használata előtt a sugárcsövet és a tömlőt a tűzcsap szekrényből ki kell emelni, majd a lapos tömlőt csavarodás- és törésmentesen teljes hosszában ki kell fektetni a padozatra. A tűzcsapot kinyitni csak a lapos tömlő kifektetése után szabad. A tűzcsap majd a sugárcső nyitása után kezdhető meg a tűz oltása. Az épületben található fali tűzcsapok helyét a mellékelt alaprajzok tartalmazzák.

Hő- és füstelvezetés

A lépcsőház természetes hő- és füstelvezető szerkezetei kézi működtetéssel, a vésznyitó nyomogomb megnyomásával nyithatók.

A hő és füst elleni védelem eszközeinek kézi működtetésére szolgáló nyomogombok helyét a mellékelt alaprajzok tartalmazzák.

Közművek elzárására vonatkozó szabályok**Kisfeszültségű villamos hálózat**

A tűz helyszínén, közvetlen környezetében a beavatkozók és az ott tartózkodók testi épségének megóvása (az áramütés elkerülése) érdekében gondoskodni kell az elektromos vezetékek, szerelvények, készülékek, berendezések, helyiségek elektromos leválasztásáról, illetve feszültségmentesítéséről.

Az elektromos leválasztást a tűzeseti főkapcsolóval a munkahelyi vezető vagy az általa megbízott, megfelelő ismeretekkel rendelkező munkavállaló végzi el.

A végrehajtásért felelős beosztások

A létesítményben tűz esetén intézkedésre jogosult munkahelyi vezető:

Beosztás	Név	Telefonszám
igazgató	_____	_____
távollétében az igazgatóhelyettes	_____	_____
távollétében az ügyeletes tanár	_____	_____

A felsorolt beosztású vezetők távollétében a munka irányításával megbízott munkavállaló az intézkedésre jogosult személy.

A helyszínre érkező, magasabb beosztású munkahelyi vezetőnek a beavatkozás vezetését át kell vennie.

A legmagasabb beosztású munkahelyi vezető a helyszínre érkezést követően a vezetés átvétele nélkül is felelős mindazért, ami az esemény felszámolásával kapcsolatban a helyszínen történik.

Veszélyforrások megnevezése, védekezési szabályok**Kisfeszültségű villamos hálózatok és berendezések**

A tűz helyszínén, közvetlen környezetében a beavatkozók és az ott tartózkodók testi épségének megóvása érdekében gondoskodni kell az elektromos vezetékek, szerelvények,

készülékek, berendezések, helyiségek stb. elektromos leválasztásáról, illetve feszültségmentesítéséről.

A feszültségmentesítés végrehajtásának tényét a munkahelyi vezetőnek a tűzoltásban résztvevők tudomására kell hoznia.

A véletlen feszültség alá helyezés megakadályozása érdekében gondoskodni kell a tűzvédelmi főkapcsoló őrzéséről.

Kisfeszültségű berendezés tüzeinek oltása, illetve közvetlen környezetében a tűz terjedésének megakadályozása az elektromos leválasztás után - villamos biztonságtechnikai szempontból - megkezdhető.

Minden olyan villamos berendezést és/vagy berendezésrészt, amelynél a feszültség alá helyezés műveletsorából már egyet elvégeztek feszültség alatt állónak kell tekinteni mindaddig, amíg, a feszültségmentesítést a kezelő szakszemélyzet nem végezte el.

Feszültség alatt lévő kisfeszültségű berendezés megközelítése esetén a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén 0,3 m, csupasz vezeték esetén 0,9 m.

Feszültség alatt lévő berendezések tüzeit, valamint az ezek közelében keletkezett tüzeket a munkavállalóknak vízzel oltani tilos. A készenlétben tartott feszültség alatti elektromos berendezések oltására alkalmas kézi tűzoltó készülékek típustól függően a készüléken feltüntetett korlátozásokkal alkalmazhatók.

A tűzoltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni.

Napelemes villamosenergia-termelő berendezés

A napelem modulok és az inverter között elhelyezett szakaszolókapcsoló kikapcsolása ellenére a szakaszolókapcsoló és a napelem modulok közötti vezetékszakasz feszültség alatt marad, mivel a napelem modulok mindaddig fenntartják a feszültséget, amíg napsugárzás éri azokat.

A váltakozó áramú részek a napelem moduloknak az inverterről való leválasztását követően is feszültség alatt maradhatnak.

A napelemes berendezések tüzeinek oltása során a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

MELLÉKLETEK

A Tűzriadó Tervhez mellékelni kell a létesítmény helyszínrajzát, az épület szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, eszközök, központi elzárók, kapcsolók, vízszerezési helyek és az egyéb oltóanyag tároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

ENGEDÉLY

1. A munkavégzés helye:

2. A munkavégzés ideje, időtartama:

3. A munka leírása:

4. A munkát végző neve: _____ szakvizsga biz.sz: _____

szakvizsga biz.sz: _____

szakvizsga biz.sz: _____

5. A munkavégzés során betartandó tűzvédelmi szabályok és előírások:

6. A munkavégzés idejére szükséges felügyelet:

7. A készenlétben tartandó tűzoltó készülék, eszköz megnevezése, mennyisége:

8. A munkát végző személy feladatai a munka befejezése után: _____

_____ 20 ____ év _____ hó ____ nap

 engedélyező aláírása

Az engedélyben foglalt előírásokat megismertem, tudomásul vettem, azokat a munkavégzés során betartom.

_____ 20 ____ év _____ hó ____ nap

 tevékenységet végző aláírása

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A helyi sajátosságnak megfelelő tűzvédelmi előírások: _____

_____ 20 ____ év _____ hó ____ nap

 létesítmény vezetőjének vagy
 megbízottjának aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának.

Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

Átadás-átvétel időpontja: 20 ____ év _____ hó ____ nap ____ óra ____ perc

 átadó aláírása

 átvevő aláírása

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Oktatás jellege: előzetes - ismétlődő - soron kívüli *

Oktatás tárgya: A munkavállalók munkakörével, tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek, a tűz esetén végzendő feladatok a mellékelt oktatási tematika szerint.

Kijelentem, hogy az oktatás tárgyában foglalt szabályokat, utasításokat, információkat megismertem, tudomásul vettem, azokat a munkavégzés során alkalmazom.

Aláírás

[illegible]

bizonyítvány száma: _____

* - a megfelelő aláhúzandó

4. sz. melléklet**IRATMINTA**

Tárgy: Megbízás tűzvédelmi műszaki
megoldások üzemeltetői elle-
nőzésének végrehajtására

Megbízott munkavállaló neve

Megbízott munkavállaló munkaköre

Tisztelt Címzett!

Megbízom a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum részeként működő Berzsényi Dániel Kollégium létesítményében készenlétkben tartott, telepített, beépített alábbi tűzvédelmi műszaki megoldások időszakos üzemeltetői ellenőrzésének az Országos Tűzvédelmi Szabályzat XX. fejezetében és a Felülvizsgálat és karbantartás Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben meghatározottak szerint történő végrehajtásával, valamint az ellenőrzés elvégzésének, megállapításainak a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban az ellenőrzés helyszínén, annak időtartama alatt történő dokumentálásával az alábbi gyakorisággal:

- | | |
|---|--|
| - tűzoltó készülék | 3 hónap (+ 1 hét) |
| - tűzoltó-vízforrás | 6 hónap (+ 1 hét) |
| - biztonsági világítás | 3 hónap |
| - pánikzár, vészkijárat zár | minden rendezvény előtt
de legalább 3 hónap (+ 1 hét) |
| - tűzgátló nyílászáró | 1 hónap |
| - hő- és füst elleni védelem megoldásai | 3 hónap (+ 1 hét) |

Az ellenőrzött műszaki megoldás működőképességét kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását köteles a megbízást kiadó vezetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelezni.

Szombathely 20 _____

Szentgörgyvári Róbert
kancellár

5. sz. melléklet**ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSEK, IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK,
KARBANTARTÁSOK GYAKORISÁGA****TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK**

Üzemeltetői ellenőrzés ciklusideje: 3 hónap (+ 1 hét)

Időszakos felülvizsgálat ciklusideje: nincs követelmény

Karbantartás ciklusideje: alapkarbantartás 6 hónap (+ 1 hónap) ¹

12 hónap (+ 1 hónap) ²

középkarbantartás 5 év (+ 2 hónap)

teljes körű karbantartás 10 év (+ 2 hónap)

¹ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

² Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.

FALI TÚZCSAP, VÍZFORRÁSOK A TERMÉSZETES VÍZFORRÁS KIVÉTELÉVEL**Fali tűzcsap**

Üzemeltetői ellenőrzés ciklusideje: 6 hónap (+ 1 hét)

Időszakos felülvizsgálat ciklusideje: 12 hónap (+ 1 hónap)

Karbantartás ciklusideje: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS, KÍVÜLRŐL VAGY BELÜLRŐL MEGVILÁGÍTOTT MENEKÜLÉSI JELEK, KORÁBBI ELŐÍRÁSOK SZERINTI IRÁNYFÉNYVILÁGÍTÁS

Üzemeltetői ellenőrzés ciklusideje: 3 hónap

Időszakos felülvizsgálat ciklusideje: 12 hónap (+ 1 hónap)

Karbantartás ciklusideje: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg

PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRATI ZÁR, VÉSZKIJÁRAT BIZTOSÍTÓ RENDSZER

Üzemeltetői ellenőrzés ciklusideje: minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)

Időszakos felülvizsgálat ciklusideje: 12 hónap (+ 1 hónap)

Karbantartás ciklusideje: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg

TÚZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK**Tűzgátló nyílászárók**

Üzemeltetői ellenőrzés ciklusideje: 1 hónap

Időszakos felülvizsgálat ciklusideje: 6 hónap (+ 2 hét)

Karbantartás ciklusideje: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg

HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM MEGOLDÁSAI

Füstelvezető, légpótló szerkezet

Üzemeltetői ellenőrzés ciklusideje: 3 hónap (+ 1 hét)

Időszakos felülvizsgálat ciklusideje: 12 hónap (+ 1 hónap)

Karbantartás ciklusideje: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg

KISFESZÜLTSGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője

- 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként

a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti.

VILLÁMVÉDELEM

Nem norma szerinti meglévő villámvédelem

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

- 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként,
- a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgáltatni.

Norma szerinti villámvédelem

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként,
- a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően

kell elvégezni.

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
TTŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL
20 ____ ÉV.

Üzemeltető megnevezése:	_____	Létesítmény megnevezése:	_____
címe:	_____	címe:	_____
Üzemeltetői ellenőrzést végző személy neve:	_____	Karbantartást végző személy neve:	_____
		szakvizsga bizonyítvány száma:	_____

[illegible]

7. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSÉRŐL, FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL
20__ ÉV.

Üzemeltető megnevezése: _____
címe: _____
Létesítmény megnevezése: _____
címe: _____

Üzemeltetői ellenőrzést végző személy neve: _____
szakvizsga bizonyítvány száma: _____
Felülvizsgálatot végző személy neve: _____
szakvizsga bizonyítvány száma: _____

A tűzoltó-vízforrás		Üzemeltetői ellenőrzés			Felülvizsgálat és karbantartás	
száma	helye	típusa	ideje	megállapításai	ideje	megnevezése megállapításai
Ellenőrzést, felülvizsgálatot végző személy aláírása						